

## Llamado a Licitación Para el Suministro, Montaje y puesta en marcha de sistemas de acondicionamiento y manejo de aire para Plantas Piloto.

---

**PCTP No: 1/2018**

### **Preguntas y Respuestas**

1. Solicitamos la confirmación de la Clase de aire para el Laboratorio 8 y áreas comunes, la cual aparece como más exigente (ISO 5) que la de los laboratorios 2 y 4, y la ratificación de que estos laboratorios (2 y 4) serán Clase 7.

Efectivamente hay un error en la especificación de la calidad del aire para el Laboratorio 8 y áreas comunes, **la misma debe ser ISO 8 (ISO ocho)**.

Asimismo, se confirma la calidad del aire para los Laboratorios 2 y 4, **deberá ser ISO 7 (ISO siete)**